


Рис. №2



Тепловентиляторы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и среднемесячной относительной влажности 80 % (при $+20^{\circ}\text{C}$) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. Тепловентиляторы должны храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и среднемесячной относительной влажности 65% (при $+25^{\circ}\text{C}$) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть, не менее 2-х часов. После заполнения водой, тепловентиляторы на горячей воде нельзя подвергать воздействию отрицательных температур. При необходимости воздействия отрицательных температур после эксплуатации, необходимо для удаления остатков воды продуть теплообменник сжатым воздухом.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных моделей. При выходе изделия из строя обратитесь в ближайший авторизированный сервисный центр Вашего региона.

Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.

Изделие имеет защиту от поражения электрическим током класса I.

Исполнение по степени защиты оболочки - IP10.

П А С П О Р Т

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Модели: ТВВ12; ТВВ20.



Благодарим за приобретение тепловентилятора «Тропик». Тепловентиляторы этой марки имеют превосходный дизайн, особо прочный корпус, защищённый от коррозии, отличные характеристики по производительности нагретого воздуха при бесшумной работе. Эти аппараты безопасны в работе, надёжны и отвечают стандартам ГОСТ, принятым для такой техники.

МОДЕЛЬ

ТВВ12

ТВВ20

Штамп ОТК

Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ58.В01645 выдан органом по сертификации продукции и услуг ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ, СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ» /ЦЭСТ/ (РОСС RU.0001.10АИ58) предприятию ООО «ТеплоКонтакт». 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 2. стр. 2
Соответствует требованиям нормативных документов
ГОСТ Р 52161.2.30-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6, 7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок гарантии 2 (два) года с даты продажи.
Условия гарантии прилагаются. Срок службы изделия 7 (семь) лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВВ12, ТВВ20.

1. Общие указания.

- 1.1. Перед вводом изделия в эксплуатацию ознакомьтесь с настоящей Инструкцией.
- 1.2. Теплоventильаторы на горячей воде «Тропик» предназначены для нагрева воздуха в таких помещениях, как магазины, торговые павильоны, производственные цеха, гаражи, склады, ангары и прочие места, где требуется временный или постоянный дополнительный обогрев помещения или отдельных участков.
- 1.3. При отключённой подаче горячей воды теплоventильатор может работать в режиме вентилятора.
- 1.4. Теплоventильатор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % (при температуре +25°C) в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15 150). Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP10.
- 1.5. Приобретая теплоventильатор:
 - убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;
 - убедитесь в соответствии заводского номера на этикетке теплоventильатора, в свидетельстве о приемке и отрывном талоне на гарантийный ремонт;
 - проверьте комплектность теплоventильатора и отсутствие механических повреждений.
- 1.6. Не допускается эксплуатация теплоventильатора в помещениях с повышенным содержанием в воздухе агрессивных веществ (кислот, щелочей), горючих, взрывоопасных смесей, пыли, волокнистых материалов и т. п.

2. Установка и подключение теплоventильаторов на горячей воде.

Внимание! Перед подключением теплоventильаторов на горячей воде к электросети убедитесь, что сеть имеет контур заземления.

- Теплоventильатор на горячей воде должен подключаться квалифицированными электриками и сантехниками в соответствии с действующими нормативными документами.
- Перед проведением любых работ по обслуживанию, теплоventильатор необходимо обесточить.
- Заземление для данного типа электроприборов обязательно.

Теплоventильатор не имеет встроенного предохранителя, поэтому при подключении необходимо предусмотреть защиту от электрической перегрузки.

2.1 Теплоventильаторы могут устанавливаться на ножки или крепиться к стене при помощи крепёжных кронштейнов (см. рис. №1). Для этого необходимо ослабить болты крепления кронштейнов. Не выворачивая их полностью, сдвиньте крепёжные кронштейны из транспортного положения в рабочее, и затяните болты. При любом варианте установки необходимо выдвинуть кронштейны в рабочее положение для обеспечения свободного тока воздуха.

2.2 Установите на подводящей линии магистральный фильтр механической очистки воды.

2.3 Подсоедините гибкие шланги подвода и отвода воды.

2.4 Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку с заземляющим контактом. При отсутствии в розетке заземляющего контакта или провода заземления, необходимо подсоединить провод заземления к болту заземления на корпусе и контуру заземления (см. рис. №2).

Регулярно очищайте или меняйте фильтр механической очистки воды.



Теплоventильатор рассчитан на установку горизонтально и вертикально, но необходимо учитывать возможность слива воды и образования воздушных пробок. Оптимальное расположение линий подвода и отвода воды должен определить *квалифицированный* сантехник.

3. Эксплуатация теплоventильатора.

3.1 Управление теплоventильатором производится выключателем на тыльной стороне корпуса и краном подачи воды.

3.2 Тепловая мощность теплоventильатора зависит от температуры воды и воздуха в помещении. Изменение расхода воды меняет тепловую мощность теплоventильатора.

Запрещается:

- ограничивать движение воздушного потока на входе и выходе;
- оставлять включённый теплоventильатор без присмотра на длительное время;
- эксплуатировать теплоventильатор при появлении искрения, наличия видимых повреждений кабеля, корпуса, органов управления, сильном шуме и повышенной вибрации;
- эксплуатировать теплоventильатор при несоответствии параметров электросети;
- устанавливать теплоventильатор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

Техническое обслуживание теплоventильатора:

Через 6 месяцев после начала эксплуатации необходимо вызвать мастера службы сервиса для осмотра изделия. Мастер выдаст рекомендации по техническому обслуживанию изделия, периодичность которого устанавливается в каждом конкретном случае. Необходимо регулярно очищать входные решётки и пластины теплообменника от пыли.

Таблица №2 **Технические характеристики.**

МОДЕЛЬ	ТВВ12	ТВВ20
Напряжение питания, В	~ 220В 50Гц	
Потребляемая мощность, Вт	90	180
Средняя скорость потока воздуха, м/с	2,1	2,1
Производительность по потоку воздуха, м³/ч	1200	2000
Габаритные размеры, мм	235x215x845	310x260x1035
Вес, кг	13,5	24,5
Теплоотдача (t воды 82°C на входе при t воздуха 15°C), кВт	12	20
Теплоотдача (t воды 150°C на входе при t воздуха 15°C), кВт	24	40